

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности по Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78а, тел. (3532)33-60-34

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 95/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Южноуральская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Оренбургского район по пожарному надзору № 95
от « 27 » июля 2015 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 20 мин.
« 05 » августа 2015 г. по 11 ч 00 мин. « 17 » августа 2015 г.
проведена проверка:

Старшим инспектором ОНД по Оренбургскому району Коваленко Виталием Анатольевичем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южноуральская средняя общеоб-
разовательная школа Оренбургского района», по адресу: Оренбургский район, с. Южный Урал, ул.
Буденного, д. 28а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Южноуральской СОШ Рощепкиной Татьяной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ширина выхода из лестничных клеток непосредственно наружу менее 1,2 м. | ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 от 22 июля 2008"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.1.12 СП 1.13130.2009, п. 6. 16 СНиП 21-01-97* | 13.08.2016 | |
| 2 | Двери из помещения столовой открываются не по направлению выхо- | ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ №123 от 22 | 13.08.2016 | |

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | да из здания. | июля 2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009; п. 6. 17 СНиП 21-01-97* | | |
| 3 | Руководитель организации не обеспечил исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (заборная горловина ПВ не позволяет провести забор воды, в связи с маленьким диаметром, необходимо увеличить до 270 мм.). | п. 55 Правила противопожарного режима в РФ | 13.08.2016 | |
| 4 | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из спортивного зала и кабинета технологии должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. | ч. 4 ст.4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 ФЗ №123 от 22 июля 2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2.3 СП 1.13130.2009; п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» | 13.08.2016 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Оренбургскому району
Коваленко В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » августа 2015 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 17 » августа 2015 г.

Директор МБОУ
«Южноуральская СОШ» Рощепкина Т.П.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99